

Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Плановая проверка	17.10.2014 №05/787	Провести внутреннюю отделку потолка в каб. информатики (№210), каб. русского языка (№203), каб. географии (№401), рекреации на 3 эт., в коридоре у туалета на 3 этаже, стен в каб. русского языка (203), в актовом зале, в каб. биологии (№209), в раздевалках для мальчиков и девочек в соответствии с нормами СанПин	август 2016г.
			Оборудовать кабинетов физики и химии демонстрационными столами и подиумом, на котором устанавливается демонстрационный стол	август 2016г.
Отдел надзорной деятельности по Самарской области	Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	25.08.2011 №546/1/1	Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую.	Частично выполнено, необходимо заменить 836м ²